



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Площадь Соборная, 7 г. Саратов, Россия, 410028 Тел. 23-13-65 Факс. 28-54-86 23-33-21 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО САРАТОВСКОМУ И ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410039 Россия, г. Саратов, проспект Энтузиастов, 58, Тел./факс: /8452/ 96-37-30 E-mail gpn6@gumchs.saratov.ru

Предписание № 18/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Александровка Саратовского района Саратовской области» в лице директора МОУ «СОШ с. Александровка Саратовского района Саратовской области» Спиченок Ольги Викторовны.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Саратовскому и Воскресенскому районам Саратовской области № 18 от 26.02.2021г. ст. 6 Федерального закона от 21.12.94г. РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. "09" марта 2021 г. до 10 час. 00 мин. "05" апреля 2021г. главным государственным инспектором Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Мустафеевым В.А. проведена внеплановая выездная проверка территории и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Александровка Саратовского района Саратовской области» расположенных по адресу: Саратовская область, Саратовский район, с. Александровка ул. Привокзальная, б/н

Проверка проведена совместно с директором МОУ «СОШ с. Александровка Саратовского района Саратовской области» Спиченок Ольгой Викторовной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения с указанием мероприятия по его устранению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Помещения учреждения не обеспечены порошковыми огнетушителями 2А ранга тушения модельного очага (ОП-4), в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, при условии, что расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает 20 м. в соответствии с пунктом 474 настоящих Правил.	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479.	01.10.2021г.	
2	Пожарные гидранты под №2,3,4 расположенные на территории учреждения находятся в неисправном состоянии.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479.	01.10.2021г.	

Исходящий № 01-01/40  
от «5» 09 2021



3	Центральная лестничная клетка, имеющая выход наружу на прилегающую к зданию территорию через вестибюль, не отделенный от примыкающих коридоров первого этажа здания перегородками с дверями 2-го типа, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и препятствующие распространению пожара между этажами.	п. 19 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.11. СП 1.13130.2020.	01.10.2021г.
4	Отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение на пути эвакуации по эвакуационной лестнице из актового зала, служащий для эвакуации людей из здания.	ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12. СП 1.13130.2020. п. 7.6 СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение».	01.10.2021г.
5	Под оконными проемами кабинета географии №24, 3-го этажа школы, расположена горючая (рубериодная) кровля второго этажа здания, без противопожарных преград препятствующих распространения огня в помещения 3-го этажа учреждения.	ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.13 СП 2.13130.2020.	01.10.2021г.
6	Дверь, отделяющая поэтажные коридор третьего этажа от лестничной клетки эвакуационной лестницы не имеет уплотнения в притворах.	ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6. СП 1.13130.2020.	01.10.2021г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


  
 (подпись)

«05» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил


  
 (подпись)

«05» апреля 2021 г.

Главный государственный инспектор Саратовского и  
 Воскресенского районов Саратовской области  
 по пожарному надзору  
 Мустафеев В.А.

Директор МОУ «СОШ с. Александровка  
 Саратовского района Саратовской области»  
 Спиченок О. В.